

Abwasserzweckverband ^ Saalemündung ^

Stadt Nienburg (Saale) (mit den Ortsteilen Altenburg, Borgesdorf, Gramsdorf, Grimschleben, Jesar, Pobzig, Wedlitz, Wispitz) Stadt
Barby (mit den Ortsteilen Barby (Elbe), Glinde, Gnadau, Pömmelte, Tornitz, Wespen, Zuchau)

Stadt Calbe (Saale) und Gemeinde Bördeland Die Verbandsgeschäftsführerin

AZV „Saalemündung“ * Breite 9 * 39240 Calbe (Saale)

Bauverwaltung Stadt Calbe(Saale)
Markt 18
39240 Calbe(Saale)

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht [Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom] Bearbeiter

Herr Zajicek
ZajicekS@azv-saalemuendung.de

Telefon - Durchwahl
039291/72087

Calbe, den
21. März, 2013

Stellungnahme zum Zustand Mischwasserkanal Ritterstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Calbe beabsichtigt die Ritterstraße aufgrund von Fördermittelbereitstellungen grundhaft auszubauen und bittet den Abwasserzweckverband „Saalemündung“ den Mischwasserkanal zu sanieren bzw. zu erneuern.

Grundsätzlich ist es vorteilhaft und kostengünstiger, beide Maßnahmen, den grundhaften Ausbau der Straße sowie die Sanierung des Mischwasserkanals gemeinsam durchzuführen. Dieses spart Kosten Zwecks gemeinsamer Planung, Ausschreibung und Baudurchführung. Die Anlieger der Straße werden nur mit einer Gesamtmaßnahme belastet.

Fördermittel für die Sanierung bzw. Erneuerung von Altkanälen sind den Abwasserzweckverband „Saalemündung“ erst ab 2014 in Aussicht gestellt worden. Deshalb ist eine kurzfristige Finanzierung des Kanalbaues derzeit nicht möglich.

Gebaut wurde der Mischwasserkanal ca. 1913 in der Dimension von DN 300 in Steinzeug. Später wurde von der Lampengasse bis zum Kirchplatz ein Parallelkanal im Gehwegbereich in der Dimension von DN 350, auch in Steinzeug, dazu gebaut. Dieser wird nicht mehr genutzt d.h. alle Hausanschlüsse sind verschlossen.

Untersucht wurde der Mischwasserkanal im Herbst 2009 mittels Kamerabefahrung von der Fa. Rohrreinigung Molch. Die Schächte wurden nicht untersucht. Dies erfolgt im Frühjahr 2013.

In den Kanal TV Haltungsberichten sind jeweils die Schadensklassen ausgewiesen. Ab Schadensklasse 4 und 5 ist sofortiger Handlungsbedarf erforderlich. Für jede Haltung sind in der Anlage entsprechende Berichte und dazu relevante Bilder abgelegt. Folgende gravierende Schäden sind am gesamten Kanal sichtbar:

Verwerfungen im gesamten Kanalbereich

60% der Steinzeugrohre haben Längs- und Querrisse und die Beschichtung ist beschädigt

90% der Hausanschlußstutzen sind unsachgemäß eingebaut und deshalb undicht alle Hausanschlußstutzen die nicht mehr im Betrieb sind, sind unsachgemäß verschlossen

Bankverbindung: Salzlandsparkasse

Bankleitzahl: 800 555 00 Kontonummer: 380 123 193

Steuernummer: 107/197/10307

FAX Technik: 039291/ 72099

E-Mail: azv.saalemuendung@t-online.de FAX:

039291/ 4694-99

es gibt massive Inkrustation im unteren Bereich der Ritterstraße Richtung Wilhelm Loewe Straße

Scherben die aus dem Rohrscheitel ausgebrochen sind, sind teilweise Ursache der Straßenabsenkungen. Diese Straßenabsenkungen stellen eine unmittelbare Gefahr für den Verkehr dar.

Wurzeleinwüchse durch undichtes Rohr

Grundsätzlich kann man sagen dass der Mischwasserkanal in der Ritterstraße sich in einen sehr schlechten Zustand befindet und aufgrund der vielen Schäden ist eine Sanierung nicht sinnvoll. Es sollte ein neuer Mischwasserkanal geplant und gebaut werden.



Zajicek
Abt.-Ltr. Technik
Mit Freundlichen Grüßen

Anlage: Kanaluntersuchungsbericht